

Checkliste zum Vergleich der technischen Gleichwertigkeit selbstreinigender Systeme

Projekt:
Objekt:
Sachbearbeiter:
Datum:

	LINDL	Mitbewerber 1	Mitbewerber 2
Abluftelement			
Ablufteinheit komplett aus V2A (1.4301)	ja		
Abmessungen frei wählbar	ja		
keine zusätzliche Luftmenge als Treibluft erforderlich	ja		
Überstand gemäß ÖNORM gegenüber den Kochgeräten gegeben	ja		
Aerosolabscheidung			
Abscheideleistung gemäß VDI2052 geprüft	ja		
Abscheideleistung bei einer Partikelgröße von 10µm: bis 99%	ja		
Abscheideleistung bei einer Partikelgröße von 5µm: bis 89%	ja		
Abscheideleistung bei einer Partikelgröße von 3µm: bis 49%	ja		
Abscheider leicht demontierbar	ja		
Abreinigung			
Die Abreinigung funktioniert gezielt mittels Düsen	ja		
Die Abreinigungsleistung ist leicht überprüfbar	ja		
Wasserbedarf			
Wassereinsparung durch gezielte Besprühung mittels Düsen	ja		
Wassereinsparung durch Spülmitteldosierung (optional)	ja		
Spülmitteldosierung (optional)			
bessere Abreinigung durch Einimpfung eines Fettlösemittels	ja		
Die Spülmitteldosierung ist stufenlos einstellbar	ja		
Regelung			
eigener Schaltschrank	ja		
Schaltschrank modular aufgebaut	ja		
Einbindung in ZLT möglich	ja		
Zuverlässigkeit			
keine Anlage musste je getauscht werden	ja		
die Funktion des Ablaufes ist ohne Hebepumpe gewährleistet	ja		
keine Schwimmersteuerung erforderlich	ja		