ING. FRIEDRICH LINDL
Lüftungstechnik

Dr. Hubergasse 10
A-7082 Donnerskirchen
Tel: +43 (0) 2683/8019
Fax: +43 (0) 2683/30177
Mobil: +43 (0) 676/41 75 618
e-mail: lindl@kuechenlueftung.at
http://www.kuechenlueftung.at

Blockgerät BG

Abluftmenge: 1000-16000m3/h
Zuluftmenge: 1000-16000m3/h



optional:

Schaltgerät für zweistufigen Betrieb

Schaltschrank für zweistufigen Betrieb

Klappenstellmotore

Elektr. Kontaktmanometer zur Drucküberwachung

Heizregister

	Breite	Höhe	Länge				Luftmenge	
			Ventilator			Gesamt	max. m3/h	
BG315	730	730				2010	2500	
BG355	850	850				2410	4000	
BG400	1050	1050				2730	6200	
BG500	1050	1050				3300	7600	
BG630	1350	1350				3780	10500	
BG710	1680	1680				4500	16000	